

УТВЕРЖДАЮ

И. о. начальника Департамента
по социальной политике
г. Кызыла Республики Тыва
А.В. Донгак

« 14 » _____ 2016 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 4**

г. Кызыл

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

« 14 » _____ 2016 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: учреждение дошкольного образования
- 1.2. Адрес объекта: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, д. 45
- 1.3. Сведения о размещении объекта
 - отдельно стоящее здание 2 этажей, 547,6 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2728 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1961г., последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего шонь 2016 г., капитального _____
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида «Детский сад № 4» г. Кызыла РТ, (МБДОУ № 4 г. Кызыла)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, д. 45, тел. (394 22) 3-43-94

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: дошкольное образование, вид оказываемых услуг – образовательные услуги, форма оказания услуг – на объекте, среднее количество обслуживаемых в день – 110 детей

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

остановка «Почта» маршрутный автобус № 13,

маршрутное такси № 30, 6а, 14, 19

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, О, Г, У)		
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О,Г,У) ДУ (К)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О,Г,У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О,Г,У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О,Г,У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О,Г,У)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект доступен полностью - избирательно для инвалидов, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушениями слуха и с нарушениями умственного развития, временно недоступен для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и с нарушениями зрения

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Устройство парковки, установка визуальной информации, направляющих и предупредительных тактильных плиток
2	Вход (входы) в здание	Обустройство пандуса по нормам ГОСТа, установка контрастной маркировки на ступеньках, установка тактильных плиток, кнопки вызова, табличек на языке Брайля написанных выпуклым шрифтом, устранение порога двери, установка желтого предупредительного круга на двери
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установка направляющих и предупредительных тактильных плиток, нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней и установить противоскользкие устройства на ступеньки, установка поручней лестниц со стороны стен
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установка направляющих и предупредительных тактильных плиток, устранение порогов дверей
5	Санитарно-гигиенические помещения	Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Установить предупредительные и направляющие тактильные плитки, кнопок вызова, табличек на языке Брайля с выпуклым шрифтом
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Установка съезда через бордюр на остановке, визуальной информации
8.	Все зоны и участки	Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, кнопки вызова, поручней, светового и звукового маяка

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое _____;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на _____ л.

2. Входа (входов) в здание на _____ л.

3. Путей движения в здании на _____ л.

4. Зоны целевого назначения объекта на _____ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на _____ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель
рабочей группы _____

Витнева А.Н.
(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]
(Подпись)

Члены рабочей группы _____

Ан. Е.?
(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]
(Подпись)

Тай-сан С.И.
(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]
(Подпись)

Варелкин С.И.
(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]
(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов _____

Сидин А.Д.
(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]
(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте _____

Зав. Сарт-Ремонт
(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]
(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20 ____ г.
(протокол № _____)
Комиссией (название) _____

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от «14» ноября 2016 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБДОУ № 4 г. Кызыла, ул. Щетинкина-Кравченко, д. 45

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть			Отсутствует визуальная информация, кнопка вызова, тактильных обозначений	К, С	Установка визуальной информации, кнопки вызова, тактильных обозначений	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть			Отсутствуют тактильные плитки	С	Установка тактильных плиток	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	Нет						

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от «14» ноября 2016 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МБДОУ № 4 г. Кызыла, ул. Щетинкина-Кравченко, д. 45

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Нет						
2.2	Пандус (наружный)	Нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть			отсутствуют табличка на языке Брайля написанного выпуклым шрифтом, тактильные обозначения, высоко поставленная кнопка вызова	К, С	установить таблички на языке Брайля написанного выпуклым шрифтом, тактильные плитки, опустить кнопку вызова	Текущий ремонт

1.4	Пандус (наружный)	Нет					
1.5	Автостоянка и парковка	Нет		Отсутствует парковка	К, О, С, Г, У	Устройство парковки	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-И (О, Г, У) ДУ (К) ВНД (С)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

2.4	Дверь (входная)	Есть		отсутствует контрастный предупредительный круг, имеется порог двери	К, С	поставить контрастный предупредительный круг, устранить порог двери	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	Есть		Отсутствуют тактильные плитки	С	Установить тактильные плитки	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Вход в здание	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К) ВН (С)			Текущий ремонт


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ № 4 г. Кызыла, ул. Шетинкина-Кравченко, д. 45

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть			Отсутствуют тактильные обозначения	С	Установить тактильные плитки	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть			Отсутствуют поручни со стороны стен, контрастные маркировки и противоскользящие устройства на ступеньках	С	Установить поручни со стороны стен, контрастные маркировки и противоскользящие устройства на ступеньках	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет						

2

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						
3.5	Дверь	Есть			Отсутствуют контрастные круги, имеются пороги	С	Нанесение контрастных кругов, устранение порогов	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Пути движения внутри здания	ДП-И(О,Г,У) ДУ(К);ВНД(С)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
МБДОУ № 4 г. Кызыла, ул. Шетинкина-Кравченко, д. 45

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания							
4.2	Зальная форма обслуживания				Отсутствуют тактильные обозначения	С	Установка тактильных обозначений	Текущий ремонт
4.3	Прилавокная форма обслуживания							
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту							

2

4.5	Кабина индивидуального обслуживания							
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Зона целевого назначения здания	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К) ВНД (С)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от «__» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МБДОУ № 4 г. Кызыла, ул. Щетинкина-Кравченко, д. 45

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть			Отсутствуют тактильные обозначения, кнопка вызова, опорные поручни	К, С	Установка тактильных обозначений, кнопки вызова, опорных поручней	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	Нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Есть			Отсутствуют тактильные обозначения	С	Установка тактильных обозначений	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

2

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ДП-И (О, Г, У) ВНД (К, С)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от «14» ноября 2016 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МБДОУ № 4 г. Кызыла, ул. Щетинкина-Кравченко, д. 45

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет			Нет визуальной информации	К, О, Г, У	Установка визуальной информации	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	Нет			Нет кнопки вызова	К, С	Установка кнопки вызова	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	Нет			Отсутствуют таблички на языке Брайля, тактильные обозначения	С	Установка табличек на языке Брайля, тактильных обозначений	Текущий ремонт

2

ОБЩИЕ требования к зоне							
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Система информации на объекте	ДП-И (О, Г, У) ВНД (К, С)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: